

**Акт проверки  
муниципального имущества № 357**

«13» декабря 2019 г.

по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Речушка  
(место проведения проверки)

Комиссией по контролю за использованием и сохранностью муниципального имущества в составе:

Максимова Е.Г. – начальник ДУМИ администрации Нижнеилимского муниципального района

Понуровская И.А. – главный специалист сектора строительства отдела архитектуры и градостроительства администрации Нижнеилимского муниципального района

Корнилова М.И. – ведущий специалист отдела ЖКХ, Т и С администрации Нижнеилимского муниципального района

Куприна А.О. – главный специалист по имуществу ДУМИ администрации Нижнеилимского муниципального района

на основании п.9 Концессионного соглашения от 06.09.2016г., была проведена проверка муниципального имущества- системы коммунальной инфраструктуры объектов водоснабжения, расположенных на территории Речушинского муниципального образования


Согласно заключенному концессионному соглашению от 09.09.2016г. в отношении системы коммунальной инфраструктуры объектов водоснабжения, расположенных на территории Речушинского муниципального образования, концессионер произвел следующие работы:


№ п/п	Наименование мероприятия	Срок ввода в эксплуатацию	Исполнение	Дата исполнения
1. Водоснабжение				
1.1.	Строительство и реконструкция водонапорных башен	2016-2020	-	-
1.2.	Реконструкция водонапорных сетей для обеспечения перспективного водопотребления	2016-2020	-	-
1.3.	Установка приборов учета холодного водоснабжения на артезианских скважинах	2017-2018	-	-

Замена оборудования и ремонтно-восстановительные работы не выполняются согласно срокам и действующим нормам, указанным в задании к концессионному соглашению.

Артезианская скважина №4, глубиной 60 м. ЭЦВ-6 производительностью 192 куб.м./сутки, расположенная по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, пос. Речушка, сельскохозяйственная зона (СХ-1), сооружение №1 концессионер не использует, из данной скважины водоснабжение Речушинскому сельскому поселению не осуществляет.

Скважина используется населением трех улиц Речушинского сельского поселения в целях летнего водопровода.

Подписи Комиссия в составе  
Максимова Е.Г. 

Корнилова М.И. 

Понуровская И.А. 

Куприна А.О. 