



Российская Федерация
Иркутская область
Нижеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.11.2025 № 1252
г. Железногорск-Илимский

«Об утверждении Программы
«Проведение оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2025-2026 гг.
теплоснабжающих и теплосетевых организаций,
потребителей тепловой энергии на территории
Нижеилимского муниципального округа Иркутской области»

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Иркутской области от 23.04.2025 № 25-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального образования «Нижеилимский район» Иркутской области, путём их объединения», Решением Думы Нижеилимского муниципального округа от 25.09.2025 № 12 «Об утверждении Положения о порядке правопреемства органов местного самоуправления в единой системе публичной власти», Правилами обеспечения оценки готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному сезону, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14.05.2025 № 511, Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808, руководствуясь Уставом муниципального образования «Нижеилимский район», администрация Нижеилимского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу «Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025–2026 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории Нижеилимского

муниципального округа Иркутской области (приложение № 1).

2. Утвердить составы комиссий по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025–2026 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области (приложение № 2).

3. Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 15.04.2024 № 463 «Об утверждении Программы «Проведение проверки готовности теплоисточников и тепловых сетей бюджетных учреждений Нижнеилимского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2024–2025 гг.» признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник Думы и администрации Нижнеилимского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нижнеилимский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя мэра – начальника Управления строительства и архитектуры Цвейгарта В.В.

Мэр округа

П.Н. Березовский

Рассылка: в дело; Цвейгарт В.В.; ОЖКХ,ТиС.

Программа
«Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
2025-2026 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей
тепловой энергии на территории
Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области»

1. Общие положения

Подготовка теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и технических факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории Нижнеилимского муниципального округа к отопительному периоду должна обеспечивать:

- 1.1. нормативную техническую эксплуатацию, соблюдение установленного температурного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий;
- 1.2. максимальную надежность и экономичность работы теплоисточников и тепловых сетей;
- 1.3. соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;
- 1.4. рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду достигается:

- 1.5. выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации;
- 1.6. разработкой и соблюдением проектно-сметной документации, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания теплоисточников, тепловых сетей, тепловых узлов;
- 1.7. постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;
- 1.8. четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;
- 1.9. укомплектованием, подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

1.10. материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонт теплоисточников и тепловых сетей, рациональным использованием материальных ресурсов;

1.11. выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Порядок проведения проверки

2.1. Оценка по обеспечению готовности к отопительному сезону проводится комиссиями по обеспечению готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории Нижнеилимского муниципального округа к отопительному сезону (далее-Комиссия) в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил обеспечения оценки готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному сезону, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14.05.2025 № 511, Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808.

2.2. Состав комиссий утверждается постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района.

2.3. Комиссии в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности, а также посредством письменного уведомления каждую теплоснабжающую и теплосетевую организацию, каждого потребителя тепловой энергии, подлежащие оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения.

2.4. Проверка теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области к отопительному сезону 2025–2026 гг., подлежащих оценке обеспечения готовности, проводится согласно разработанному Комиссией перечню (приложение № 1 к настоящей Программе).

2.5. Сроки проведения оценки готовности устанавливаются Комиссией в соответствии с графиком проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области к отопительному сезону 2025–2026 гг. (далее – График), (приложение № 1 к настоящей Программе).

2.6. Сроком начала работы Комиссий считается первая дата, указанная в Графике, в котором указываются:

2.6.1. объекты, подлежащие проверке;

2.6.2. сроки проведения проверки.

2.7. Срок окончания проверки проведения оценки обеспечения готовности устанавливаются Комиссиями и не должны превышать 30 календарных дней с даты начала оценки обеспечения готовности.

2.8. Комиссии осуществляют оценку готовности теплоснабжающих и

теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на предмет выполнения требований, изложенных в приложениях № 3 и № 4 к настоящей Программе.

2.9. Комиссии устанавливают уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) в отношении каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии на основании значения индекса готовности.

Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до второго знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах (приложения № 5 и № 6 к настоящей Программе). Уровень готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

В случае, если не предоставлены документы, подтверждающие промывку системы отопления, выполнение наладки режимов теплоснабжения и проведение гидравлических испытаний, готовность потребителей тепловой энергии к работе признается неудовлетворительной, акт готовности не выдается.

2.10. В отношении потребителей тепловой энергии расчет индекса готовности и проверка оценочных листов осуществляется теплоснабжающей и теплосетевой организации на основании документов (информации), представленных в комиссию. В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в комиссию и данными теплоснабжающей организации, у потребителей тепловой энергии могут быть запрошены дополнительные документы, предусмотренные Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

2.11. В течение 10 календарных дней с даты предоставления комиссией заполненных оценочных листов потребителей тепловой энергии, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, изложенных в Приложении № 6 настоящей Программы, единая теплоснабжающая организация осуществляет проверку оценочных листов и производит расчет индекса готовности.

2.12. Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении потребителей тепловой энергии направляются не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) единой теплоснабжающей организацией в комиссию для определения уровня готовности потребителей тепловой энергии и оформления результатов оценки обеспечения готовности.

2.13. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности (рекомендуемый образец приведен в приложении N 7 к настоящей Программе).

2.14. К акту прилагаются заполненные оценочные листы на каждую теплоснабжающую и теплосетевую организацию, потребителя тепловой энергии. При наличии у Комиссии замечаний в оценочном листе (приложения № 5 и № 6 к настоящей Программе) указывается срок устранения выявленных замечаний.

2.15. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний Комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний теплоснабжающей и теплосетевой организации, а также от потребителей тепловой энергии, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

2.16. Срок составления акта определяется председателем Комиссии, но не позднее:

- **10 сентября** – для потребителей тепловой энергии, управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами;

- **25 октября** - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей;

- **15 ноября** - для муниципальных образований.

2.17. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) (рекомендуемый образец приведен в приложении N 8 настоящей Программы) выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях:

- уровень готовности - "Готов";

- уровень готовности - "Готов с условиями", если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 2.15. настоящего Порядка.

2.18. Сроки выдачи паспортов определяются председателем Комиссий, но не позднее:

- **15 сентября** - потребителям тепловой энергии, управляющим организациям, а также товариществам собственников жилья, жилищным кооперативов, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами;

- **1 ноября** - теплоснабжающим и теплосетевым организациям и владельцам тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями,

- **20 ноября** - муниципальным образованиям.

2.19. Информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" **в срок до 1 декабря.**

2.20. Теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии не получившие паспорт до даты, установленной пунктом 2.18. настоящего Порядка, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

2.21. В случае не устранения замечаний теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, указанных в акте, настоящей Программы, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральным органам исполнительной

власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, исполнения наказаний (их подразделениями).

В случае не устранения замечаний потребителями тепловой энергии, указанных в акте, настоящей Программы, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные, органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.

3. Порядок взаимодействия Комиссий, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии.

3.1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации, потребители тепловой энергии представляют в Комиссии документы о выполнении требований о готовности объектов согласно приложениям № 3 и № 4 к настоящей Программе.

3.2. Комиссии устанавливают уровень готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии в оценочных листах.

3.3. Индекс готовности потребителей тепловой энергии рассчитывается единой теплоснабжающей организацией в соответствии с оценочными листами потребителей тепла, изложенными в приложении № 6 к настоящей Программе.

3.4. Теплоснабжающие и теплосетевые организации осуществляют допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствуют при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывки систем теплопотребления теплофикационной водой и при необходимости проводят осмотр объектов проверки. Подписывают акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении № 2 к настоящей Программе).

3.5. Комиссии после проведения процедуры согласования с теплоснабжающей и теплосетевой организацией оформляет акт оценки готовности к отопительному периоду 2025–2026 гг. потребителей тепловой энергии.

3.6. По результатам оценки, зафиксированной в акте оценки готовности к отопительному периоду 2025–2026 гг. Комиссии оформляют паспорт готовности к отопительному сезону в установленные пунктом 2.17 настоящего Порядка сроки.

3.7. В случае наличия замечаний у Комиссии выдает акт с замечаниями, указанными в оценочном листе, на исполнение и проводит повторную проверку.

Мэр округа

П.Н. Березовский

Составы комиссий
по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.
теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории
Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области

1. п. Видим, п. Речушка, п. Семигорск, п. Шестаково, п. Хребтовая

Председатель комиссии:

Цвейгарт В.В. – Первый заместитель мэра – начальник Управления строительства и архитектуры администрации Нижнеилимского муниципального района.

Члены комиссии:

Савицкая Л.В. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнеилимского муниципального района;

Суслова Н.Ю. – заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнеилимского муниципального района;

Носова Т.И. – главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнеилимского муниципального района;

Тимошкина Н.К. – ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнеилимского муниципального района;

Богуш Е.В. - государственный инспектор Енисейского управления по техническому, технологическому и атомному надзору (по согласованию).

2. п. Березняки

Председатель комиссии:

Ефимова А.П. - председатель ликвидационной комиссии администрации Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района;

Ковалык С.Н. - ведущий специалист муниципального хозяйства Березняковского сельского поселения;

Никитина М.А. - ведущий специалист по общим вопросам администрации Березняковского сельского поселения;

Соловьёв С.Н. - специалист администрации Березняковского сельского поселения;

Богуш Е.В. - государственный инспектор Енисейского управления по техническому, технологическому и атомному надзору (по согласованию).

3. п. Коршуновский

Коротких В.М. – председатель ликвидационной комиссии администрации Коршуновского сельского поселения Нижнеилимский район;

Меркулова Л.А. - ведущий специалист администрации Коршуновского сельского поселения по муниципальному хозяйству;

Слободчикова Т.В. - специалист администрации Коршуновского сельского поселения по муниципальному хозяйству

Богуш Е.В. - государственный инспектор Енисейского управления по техническому, технологическому и атомному надзору (по согласованию).

4. п. Новоилимск

Председатель комиссии:

Жаркова В.М. - председатель ликвидационной комиссии администрации Новоилимского СП;

Члены комиссии:

Чуварева А.Ю. – ведущий специалист администрации Новоилимского сельского поселения;

Дубинина Ю.П. - ведущий специалист администрации Новоилимского сельского поселения;

Богуш Е.В. - государственный инспектор Енисейского управления по техническому, технологическому и атомному надзору (по согласованию).

5. п. Радищев

Председатель комиссии:

Козлова А.И. - председатель ликвидационной комиссии Радищевского городского поселения Нижнеилимского района.

Члены комиссии:

Алексо И.М. - главный инженер администрации;

Брагина С.В. - главный специалист администрации;

Зенкова Е.В. – председатель Думы Радищевского ГП.

Богуш Е.В. - государственный инспектор Енисейского управления по техническому, технологическому и атомному надзору (по согласованию).

6. п. Рудногорск

Председатель комиссии:

Быков А.Е. - председатель ликвидационной комиссии Рудногорского городского поселения Нижнеилимского района;

Члены комиссии:

Одинцова Л.А. - руководитель аппарата администрации Рудногорского городского поселения;

Сулеменкова Е.В. - специалист администрации Рудногорского городского поселения;

Богуш Е.В. - государственный инспектор Енисейского управления по техническому, технологическому и атомному надзору (по согласованию).

7. г. Железногорск-Илимский

Председатель комиссии:

Найда Н.С. – председатель ликвидационной комиссии администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;

Татауров М.Ю. - заместитель председателя комиссии – начальник юридического отдела администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» -;

Члены комиссии:

Науменко А.В. - заместитель Главы по строительству и жилищно – коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;

Воропанова Ю.С. - начальник отдела жилищно – коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;

Пушмина А.И. - начальник отдела управления муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;

Зарипова С.А. - начальник отдела социально – экономического развития администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;

Боброва А.С. - начальник отдела строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;

Косарева О.С. - начальник отдела финансового планирования и контроля администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;

Виниченко В.И. - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;

Татаурова А.И. - начальник отдела по организационной работе, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;

Шугалей Н.Ю. - заведующий сектором муниципального заказа администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;

Маркова О.В. - специалист по управлению персоналом администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;

Карабанова Л.А. - начальник Нижнеилимского отделения ООО «Иркутскэнергосбыт»;

Черкасов С.И. - директор ТЭЦ-16 ООО «Байкальская энергетическая компания»;

Богуш Е.В. - государственный инспектор Енисейского управления по техническому, технологическому и атомному надзору (по согласованию).

8. п. Новая Игирма

Председатель комиссии:

Обляхова Ю.Г. - председатель ликвидационной комиссии Новоигирминского городского поселения Нижнеилимского района

Члены комиссии:

Бежинаров Д.А.- заведующий сектора ЖКХ отдела МХ администрации Новоигирминского городского поселения;

Пянзина Л.А.- ведущий специалист сектора ЖКХ отдела МХ администрации Новоигирминского городского поселения;

Богуш Е.В. - государственный инспектор Енисейского управления по техническому, технологическому и атомному надзору (по согласованию).

9. п. Янгель

Председатель комиссии:

Быков А.Е. – председатель ликвидационной комиссии Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района;

Члены комиссии:

Овчинникова Н.Г., специалист администрации Янгелевского городского поселения;

Жучева Т.Г. - ведущий специалист администрации Янгелевского городского поселения;

Костюченко И.А. - ведущий специалист администрации Янгелевского городского поселения;

Богуш Е.В. - государственный инспектор Енисейского управления по техническому, технологическому и атомному надзору (по согласованию).

Состав комиссии
по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.
потребителей тепловой энергии на территории Нижнеилимского
муниципального округа Иркутской области

1. п. Видим, п. Речушка, п. Семигорск, п. Шестаково, п. Хребтовая

Председатель комиссии:

Цвейгарт В.В. – Первый заместитель мэра – начальник Управления строительства и архитектуры администрации Нижнеилимского муниципального района.

Члены комиссии:

Савицкая Л.В. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнеилимского муниципального района;

Суслова Н.Ю. – заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнеилимского муниципального района;

Носова Т.И. – главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнеилимского муниципального района;

Тимошкина Н.К. – ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнеилимского муниципального района;

Представитель теплоснабжающей и теплосетевой организации (по согласованию);

Представитель службы государственного и строительного надзора (по согласованию).

2. п. Березняки

Председатель комиссии:

А.П. Ефимова - председатель ликвидационной комиссии администрации Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района;

Ковалык С.Н. - Ведущий специалист муниципального хозяйства Березняковского сельского поселения;

Никитина М.А. - Ведущий специалист по общим вопросам администрации Березняковского сельского поселения;

Соловьёв С.Н. - специалист администрации администрации Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района;

А.А. Милютин - директор МУП ЖКХ «Березняки» -;

Представитель теплоснабжающей и теплосетевой организации (по согласованию);

Представитель службы государственного и строительного надзора (по согласованию).

3. п. Коршуновский

Председатель комиссии:

Коротких В.М. – председатель ликвидационной комиссии администрации Коршуновского сельского поселения Нижнеилимский район;

Меркулова Л.А. - ведущий специалист администрации Коршуновского сельского поселения по муниципальному хозяйству;

Слободчикова Т.В. - специалист администрации Коршуновского сельского поселения по муниципальному хозяйству;

Представитель теплоснабжающей и теплосетевой организации (по согласованию);

Представитель службы государственного и строительного надзора (по согласованию).

4. п. Новоилимск

Председатель комиссии:

Жаркова В.М. - председатель комиссии, председатель ликвидационной комиссии администрации Новоилимского СП;

Члены комиссии:

Чуварева А.Ю. – ведущий специалист администрации Новоилимского сельского поселения;

Тарских И.А.- инженер ПТО МУП «Новоилимское КХ»;

Сизых Г.Б. (по согласованию) - директор МУП «Новоилимское КХ»

Дубинина Ю.П. - ведущий специалист администрации Новоилимского сельского поселения;

Представитель теплоснабжающей и теплосетевой организации (по согласованию);

Представитель службы государственного и строительного надзора (по согласованию).

5. п. Радищев

Председатель комиссии:

Козлова А.И. - председатель ликвидационной комиссии Радищевского городского поселения Нижнеилимского района.

Члены комиссии:

Алексо И.М. - главный инженер администрации;

Брагина С.В. - главный специалист администрации;

Зенкова Е.В. – председатель Думы Радищевского ГП.

Представители по согласованию:

Представитель теплоснабжающей и теплосетевой организации (по согласованию);

Представитель службы государственного и строительного надзора (по согласованию).

6. п. Рудногорск

Председатель комиссии:

Быков А.Е. - председатель ликвидационной комиссии Рудногорского городского поселения Нижнеилимского района;

Члены комиссии:

Одинцова Л.А. - руководитель аппарата администрации Рудногорского городского поселения;

Сулеменкова Е.В. - специалист администрации Рудногорского городского поселения;

Представитель теплоснабжающей и теплосетевой организации (по согласованию);

Представитель службы государственного и строительного надзора (по согласованию).

7. г. Железногорск-Илимский

Председатель комиссии

Найда Н.С. – председатель ликвидационной комиссии администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;

Татауров М.Ю. - заместитель председателя комиссии – начальник юридического отдела администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» -;

Члены комиссии:

Науменко А.В. - заместитель Главы по строительству и жилищно – коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;

Воропанова Ю.С. - начальник отдела жилищно – коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;

Пушмина А.И - начальник отдела управления муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;

Зарипова С.А. - начальник отдела социально – экономического развития администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;

Боброва А.С. - начальник отдела строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;

Косарева О.С. - начальник отдела финансового планирования и контроля администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;

Виниченко В.И. - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;

Татаурова А.И. - начальник отдела по организационной работе, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;

Шугалей Н.Ю. - заведующий сектором муниципального заказа администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;

Маркова О.В. - специалист по управлению персоналом администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;

Карабанова Л.А. - начальник Нижнеилимского отделения ООО «Иркутскэнергосбыт»;

Черкасов С.И. - директор ТЭЦ-16 ООО «Байкальская энергетическая компания»;

8. п. Новая Игирма

Председатель комиссии:

Обляхова Ю.Г. - председатель ликвидационной комиссии Новоигирминского городского поселения Нижнеилимского района.

Члены комиссии:

Бежинаров Д.А.- заведующий сектора ЖКХ отдела МХ администрации Новоигирминского городского поселения;

Пянзина Л.А.- ведущий специалист сектора ЖКХ отдела МХ администрации Новоигирминского городского поселения;

Представитель теплоснабжающей и теплосетевой организации (по согласованию);

Представитель службы государственного и строительного надзора (по согласованию).

9. п. Янгель

Председатель комиссии:

Быков А.Е. – председатель ликвидационной комиссии Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района;

Члены комиссии:

Овчинникова Н.Г. - специалист администрации Янгелевского городского поселения;

Жучева Т.Г. - ведущий специалист администрации Янгелевского городского поселения;

Костюченко И.А. - ведущий специалист администрации Янгелевского городского поселения;

Руководители управляющих компаний (по согласованию)

Представитель «МУП «Янгелевское ЖКХ» (по согласованию)

Представитель территориального отдела по надзору за содержанием и эксплуатацией жилищного фонда службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области (по согласованию)

Мэр округа



П.Н. Березовский

Приложение № 1
к Программе
«Проведение оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2025-2026 гг.
теплоснабжающих и теплосетевых организаций,
потребителей тепловой энергии на территории
Нижнеилимского муниципального округа
Иркутской области»

ПЕРЕЧЕНЬ И ГРАФИК
проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей
тепловой энергии п. Видим, п. Речушка, п. Семигорск,
п. Хребтовая Нижнеилимского муниципального округа 2025 – 2026 гг.

№ п/п	Наименование предприятий, организаций и учреждений	Даты проведения проверок
Теплоснабжающая организация		
1	ООО «Теплосервис»	15.09.2025
2	МУП «Теплоснабжение, водоснабжение и канализации»	14.09.2025
3	МУП «УК Коммунальные услуги»	14.09.2025
4	ООО "Транснефть - Восток"	15.09.2025
Потребители тепловой энергии		
1	МОУ «Речушинская СОШ»	18.07.2025
2	МДОУ детский сад «Василёк», п. Речушка	18.07.2025
3	Администрация Речушинского сельского поселения	18.07.2025
5	МКУК «КДЦ» «Каскад» Речушинского СП	18.07.2025
6	МОУ «Семигорская СОШ»	19.07.2025
7	МОУ «Хребтовская СОШ»	19.07.2025
9	МОУ «Видимская СОШ»	18.07.2025
10	МДОУ Детский сад «Ёлочка» п. Видим	18.07.2025
Многоквартирные дома		
11	МКД, п. Шестаково, ул. Транспортная, дом 32	20.07.2025
12	МКД, п. Шестаково, ул. Транспортная, дом 34	20.07.2025
13	МКД, п. Шестаково, ул. Транспортная, дом 36	20.07.2025
14	МКД, п. Речушка, ул. Советская, д. 19 а	18.07.2025
15	МКД, п. Речушка, ул. Пионерская, дом 7	18.07.2025
16	МКД, п. Речушка, ул. Пионерская, дом 13	18.07.2025
17	МКД, п. Семигорск, ул. Энергетиков № 1	19.07.2025
18	МКД, п. Семигорск, ул. Энергетиков № 2	19.07.2025

ПЕРЕЧЕНЬ и ГРАФИК
проведения проверки теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии в п. Березняки

№ п/п	Наименование проверяемого лица	Дата проведения проверки
Теплоснабжающая и теплосетевая организация		
1.	МУП ЖКХ «Березняки»	15.09.2025
Потребители тепловой энергии		
	МОУ «Основная средняя школа им. М.К. Янгеля п.Березняки»	28.08.2025
	МДОУ детский сад «Ручеек»	28.08.2025
3.	Администрация Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района	28.08.2025
4.	«Культурно информационный центр Березняковского сельского поселения Нижнеилимский района», здание клуба	28.08.2025
5.	ОСП Железногорск – Илимский, здание почты	28.08.2025
6	ОГБУЗ Железногорская РБ, здание больницы	28.08.2025
7	Многоквартирные дома, дома блокированной застройки и индивидуальные жилые дома с централизованным отоплением и непосредственным способом управления МКД Жилищный фонд по адресу: п. Березняки ул. Янгель – 16,18,20,21,22,26,28,30,31,32,33,34,36,38 Ул. Романовская – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22; ул. Мира – 1,3,5,7,9,11,13,15,17; ул. Мысовская – 2,4,6; ул. Макаровская – 2,4,6,8,10,12,14,23; ул. Строительная – 6.	28.08.2025

ПЕРЕЧЕНЬ и ГРАФИК
проведения проверки теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии в п. Коршуновский

№ п/п	Наименование предприятий, организаций и учреждений	Дата проведения проверки
Теплоснабжающие и теплосетевые организации		
1.	МУП ЖКХ «Коршуновский»	15.09.2025
Потребители тепловой энергии		
1.	МКОУ «Общеобразовательная средняя школа» Здание начальной и средней школы, здание детского сада	25.08.2025
2.	МКУК «КИЦ Коршуновского МО» Здание клуба	25.08.2025
3.	МОУ ДОД «ЦДШИ» Здание ДШИ	25.08.2025
4.	ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»	25.08.2025

	Здание детского дома	
5.	Администрация Коршуновского сельского поселения Здание администрации	25.08.2025
6.	Почта России, почтовое отделение №665694 Здание почты	25.08.2025
7.	Многokвартирные дома, дома блокированной застройки и индивидуальные жилые дома с централизованным отоплением и непосредственным способом управления МКД Жилищный фонд по адресу: п. Коршуновский ул. Ленина дом №1, ул. Ленина дом №2, ул. Ленина дом №3, ул. Ленина дом №4, ул. Ленина дом №5, ул. Ленина дом №6, ул. Солнечная дом №1а, ул. Солнечная дом №12, ул. Солнечная дом №12а, ул. Солнечная дом №15а, ул. Солнечная дом №18а, ул. Солнечная дом №32, ул. Солнечная дом №32а, ул. Солнечная дом №30, ул. Солнечная дом №18, ул. Ворошилова дом № 1, ул. Ворошилова дом № 2, ул. Ворошилова дом №3, ул. Ворошилова дом №4, ул. Ворошилова дом №5, ул. Ворошилова дом №6, ул. Ворошилова дом №7, ул. Ворошилова дом №8, ул. Ворошилова дом №9, ул. Ворошилова дом №10, ул. Первомайская дом №1, ул. Первомайская дом №2, ул. Первомайская дом №3, ул. Первомайская дом №4, ул. Первомайская дом №5, ул. Первомайская дом №6, ул. Первомайская дом №7, ул. Первомайская дом №8, ул. Первомайская дом №9, ул. Первомайская дом №10, ул. Студенческая дом №6, ул. 50 лет СССР дом № 1, ул. 50 лет СССР дом № 2, ул. 50 лет СССР дом №3, ул. 50 лет СССР дом № 4, ул. 50 лет СССР дом № 5, ул. 50 лет СССР дом № 6, ул. 50 лет СССР дом № 7, ул. Зои Космодемьянской дом № 1, ул. Зои Космодемьянской дом № 2, ул. Зои Космодемьянской дом № 3, пер. Лесной дом №1, пер. Лесной дом №2, пер. Таежный дом №7, ул. Гагарина дом №1, ул. Гагарина дом №2, ул. Гагарина дом №3, ул. Гагарина, дом №4.	25.08.2025

ПЕРЕЧЕНЬ и ГРАФИК
проведения проверки теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии в п. Новоилимск

№ п/п	Наименование предприятий, организаций и учреждений	Дата проведения проверки
Теплоснабжающая организация		
1.	МУП «Новоилимское коммунальное хозяйство»	15.09.2025
Потребители тепловой энергии		
1	ОГБУЗ «Рудногорская городская больница», ФАП	18.08.2025
2	МКУК «КДЦ «Колос»	18.08.2025

3	ФГУП «Почта России»	18.08.2025
4	МОУ «Новоилимская СОШ»	18.08.2025
5	МДОУ детский сад «Снегурочка»	18.08.2025
7	Администрация Новоилимского СП	18.08.2025
8	Жилой фонд 13 домов	18.08.2025
9	Прочие объекты (магазин смешанные товары)	18.08.2025

ПЕРЕЧЕНЬ и ГРАФИК
проведения проверки теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии в п. Радищев

№ п/п	Организации, учреждения, предприятия, подлежащие проверке	Сроки проведения проверки
1.	Теплоснабжающие и теплосетевые организации	10.09.2025 г.
2.	Бюджетные организации: - КДК «Спектр»; - МОУ «Радищевская средняя общеобразовательная школа»; - МДОУ детский сад «Лесная полянка» №13.	15.07.2025 -15.09.2025
3.	Жилой фонд МКД: дом №2 дом №3 дом №4 дом №6 дом №7 дом №8 дом №11 дом №13	15.07.2025 -15.09.2025

ПЕРЕЧЕНЬ и ГРАФИК проверки
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии в п.
Рудногорск

№	Наименование, адрес объекта	Срок проверки
1.	ООО «Энергия Байкала»	28.08.2025 г.
2.	МОУ «Рудногорская СОШ»	28.08.2025 г.
3.	МДОУ детский сад «Березка»	28.08.2025 г.
4.	Рудногорский филиал ОГБУЗ «Железногорская РБ»	29.08.2025 г.
5.	ООО УК «ПОДХОД»	28.08.2025 г.

ПЕРЕЧЕНЬ и ГРАФИК
проведения проверки теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии в г. Железногорск-Илимский

№ п/п	Наименование проверяемого лица	Дата проведения проверки
1	2	3
	Теплоснабжающая и теплосетевая организация	
1	ООО «Байкальская энергетическая компания» филиал ТЭЦ - 16 15.09.2025	
	Потребители тепловой энергии	

1	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»	15.08.2025
2	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа"	15.08.2025
3	Муниципальное казенное учреждение культуры «Историко-Художественный музей им. академика М. К. Янгеля»	15.08.2025
4	Муниципальное бюджетное учреждения культуры «Районный Дом культуры «Горняк»	15.08.2025
5	Муниципальное казенное учреждение культуры "Нижеилимская центральная межпоселенческая библиотека имени А.Н. Радищева"	15.08.2025
6	ЧУЗ «РЖД - Медицина»	15.08.2025
7	Железногорская РБ ОГБУЗ «Поликлиника»	15.08.2025
8	МОУ «Железногорская СОШ № 1»	15.08.2025
9	МОУ «Железногорская СОШ № 2»	15.08.2025
10	МОУ «Железногорская СОШ №3»	15.08.2025
11	МОУ «Железногорская СОШ № 4»	15.08.2025
12	МОУ «Железногорская СОШ №5»	15.08.2025
13	МБДОУ ЦРР - детский сад «Елочка»	15.08.2025
14	МДОУ «ЦРР - детский сад № 12 «Золотая рыбка»	15.08.2025
15	МДОУ Детский сад комбинированного вида № 1 «Лесная полянка»	15.08.2025
16	МДОУ детский сад «Лесная сказка»	15.08.2025
17	МДОУ детский сад «Мишутка»	15.08.2025
18	МДОУ детский сад № 15 «Росинка»	15.08.2025
19	ГБПОУ Иркутской области «Профессиональный колледж г. Железногорска – Илимского»	15.08.2025
20	МДОУ «Детский сад комбинированного вида «Сосенка»	15.08.2025
21	МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества им. Г.И. Замаратского»	15.08.2025
УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ, ЖИЛИЩНЫХ КООПЕРАТИВОВ, ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИВОВ		
1	ООО управляющая компания «Ремстройсервис»	15.08.2025
2	ООО управляющая компания «ИлимСервис»	15.08.2025
3	ООО управляющая компания «Континент»	15.08.2025
4	ООО управляющая компания «Улочка»	15.08.2025
5	ООО управляющая компания «Двенадцать»	15.08.2025
6	ООО управляющая компания «Рубеж»	15.08.2025
7	ООО управляющая компания «Альфа»	15.08.2025
8	ТСЖ 8-9а	15.08.2025

ПЕРЕЧЕНЬ и ГРАФИК
проведения проверки теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии в п. Новая Игирма

№ п/п	Наименование предприятий, организаций и учреждений	Дата проведения проверок
	Теплоснабжающая организация	
1	ООО «КиренскТеплоРесурс»	01.10.2025г.
2	МУП УК «Игирма»	01.10.2025г.
	Потребители тепловой энергии	
1	МОУ «Новоигирминская СОШ №1»	25.08.2025г.
2	МОУ «Новоигирминская СОШ №2»	25.08.2025г.
3	МОУ «Новоигирминская СОШ №3»	25.08.2025г.
5	МДОУ Детский сад «Солнышко»	25.08.2025г.
6	МДОУ Детский сад «Огонёк»	25.08.2025г.
7	МДОУ Детский сад «Берёзка»	25.08.2025г.
8	МБОУ ДО «ЦТР и ГО»	25.08.2025г.
9	ОГБУЗ «Железногорская ЦРБ «Ново – Игирминский филиал», стационар	25.08.2025г.
10	ОГБУЗ «Железногорская ЦРБ «Ново – Игирминский филиал», поликлиника	25.08.2025г.
11	МБОУ ДО «ЦТР и ГО», здание спортивного комплекса-лыжная база.	25.08.2025г.
13	МБУ ДО "Детская школа искусств"	25.08.2025г.
	Многоквартирные дома	
1	Р.п. Новая Игирма, Мкр. Химки, д.1	29.09.2025г.
2	Р.п. Новая Игирма, Мкр. Химки, д.1 А	25.08.2025г.
3	Р.п. Новая Игирма, Мкр. Химки, д.2	25.08.2025г.
4	Р.п. Новая Игирма, Мкр. Химки, д.3	25.08.2025г.
5	Р.п. Новая Игирма, Мкр. Химки, д.4	25.08.2025г.
6	Р.п. Новая Игирма, Мкр. Химки, д.5	25.08.2025г.
7	Р.п. Новая Игирма, Мкр. Химки, д.6	25.08.2025г.
8	Р.п. Новая Игирма, Мкр. Химки, д.7	25.08.2025г.
9	Р.п. Новая Игирма, Мкр. Химки, д.8	25.08.2025г.
10	Р.п. Новая Игирма, Мкр. Химки, д.9	25.08.2025г.
11	Р.п. Новая Игирма, Мкр. Химки, д.10	25.08.2025г.
12	Р.п. Новая Игирма, Мкр. Химки, д.11	25.08.2025г.
13	Р.п. Новая Игирма, Мкр. Химки, д.12	25.08.2025г.

14	Р.п. Новая Игирма, Мкр. Химки, д.13	25.08.2025г.
15	Р.п. Новая Игирма, Мкр. Химки, д.15	25.08.2025г.
16	Р.п. Новая Игирма, Мкр. Химки, д.16	25.08.2025г.
17	Р.п. Новая Игирма, Мкр. Химки, д.17	25.08.2025г.
18	Р.п. Новая Игирма, Мкр. Химки, д.19	25.08.2025г.
19	Р.п. Новая Игирма, Мкр. Химки, д.20	25.08.2025г.
20	Р.п. Новая Игирма, Мкр. Химки, д.21	25.08.2025г.
21	Р.п. Новая Игирма, Мкр. Химки, д.22	25.08.2025г.
22	Р.п. Новая Игирма, Мкр. Химки, д.23	25.08.2025г.
23	Р.п. Новая Игирма, Мкр. Химки, д.24	25.08.2025г.
24	Р.п. Новая Игирма, 1 квартал, д.3	25.08.2025г.
25	Р.п. Новая Игирма, 1 квартал, д.4	25.08.2025г.
26	Р.п. Новая Игирма, 1 квартал, д.5	25.08.2025г.
27	Р.п. Новая Игирма, 1 квартал, д.6	25.08.2025г.
28	Р.п. Новая Игирма, 1 квартал, д.11	25.08.2025г.
29	Р.п. Новая Игирма, 1 квартал, д.12	25.08.2025г.
30	Р.п. Новая Игирма, 1 квартал, д.13	25.08.2025г.
31	Р.п. Новая Игирма, 1 квартал, д.14	25.08.2025г.
32	Р.п. Новая Игирма, 3 квартал, д.4	25.08.2025г.
33	Р.п. Новая Игирма, 3 квартал, д.5	25.08.2025г.
34	Р.п. Новая Игирма, 3 квартал, д.6	25.08.2025г.
35	Р.п. Новая Игирма, 3 квартал, д.7	25.08.2025г.
36	Р.п. Новая Игирма, 3 квартал, д.8	25.08.2025г.
37	Р.п. Новая Игирма, 3 квартал, д.9	25.08.2025г.
38	Р.п. Новая Игирма, 3 квартал, д.10	25.08.2025г.
39	Р.п. Новая Игирма, 3 квартал, д.11	25.08.2025г.
40	Р.п. Новая Игирма, 3 квартал, д.12	25.08.2025г.
41	Р.п. Новая Игирма, 3 квартал, д.13	25.08.2025г.
42	Р.п. Новая Игирма, 3 квартал, д.14	25.08.2025г.
43	Р.п. Новая Игирма, 3 квартал, д.15	25.08.2025г.
44	Р.п. Новая Игирма, 3 квартал, д.16	25.08.2025г.
45	Р.п. Новая Игирма, 3 квартал, д.17	25.08.2025г.
46	Р.п. Новая Игирма, 3 квартал, д.18	25.08.2025г.
47	Р.п. Новая Игирма, 3 квартал, д.19	25.08.2025г.
48	Р.п. Новая Игирма, 3 квартал, д.20	25.08.2025г.

49	Р.п. Новая Игирма, 3 квартал, д.21	25.08.2025г.
50	Р.п. Новая Игирма, 3 квартал, д.22	25.08.2025г.
51	Р.п. Новая Игирма, 3 квартал, д.23	25.08.2025г.
52	Р.п. Новая Игирма, 3 квартал, д.24	25.08.2025г.
53	Р.п. Новая Игирма, 3 квартал, д.73	25.08.2025г.
54	Р.п. Новая Игирма, 3 квартал, д.74	25.08.2025г.
55	Р.п. Новая Игирма, 3 квартал, д.38	25.08.2025г.
56	Р.п. Новая Игирма, 3 квартал, д.36	25.08.2025г.
57	Р.п. Новая Игирма, 3 квартал, д.37	25.08.2025г.

ПЕРЕЧЕНЬ и ГРАФИК
проведения проверки теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии в п. Янгель

№ п/п	Наименование проверяемого лица	Дата проведения проверки
Теплоснабжающая и теплосетевая организация		
1.	МУП «Янгелевское ЖКХ»	15.09.2025
Потребители тепловой энергии		
1.	ООО «Гала Плюс»»	
	1.р.п.Янгель, мкр.Космонавтов, дом №6, .№10,	02.09.2025
2.	ООО « Илим Дом»	
	р.п.Янгель, мкр.Звездный, дом №1, .№2, №3, №5, р.п.Янгель, мкр.Космонавтов, дом №7, .№8, №9, №11	02.09.2025
3.	МКУК Янгелевская СОШ адрес:Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п.Янгель, мкр.Звездный дом №6А	04.09.2025
4.	МКДОУ Янгелевская Золушка Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п.Янгель, мкр.Космонавтов дом №12	04.09.2025
5.	МКУК КДЦ «СПУТНИК» Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п.Янгель, ул.Лесная дом №1	04.09.2025
6	ФАП Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п.Янгель, мкр.Космонавтов дом №7А	04.09.2025
7	Администрация Янгелевского ГП Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п.Янгель, мкр.Космонавтов дом №9А	04.09.2025

Мэр округа

П.Н. Березовский

Приложение № 2
к Программе
«Проведение оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2025-2026 гг.
теплоснабжающих и теплосетевых организаций,
потребителей тепловой энергии на территории
Нижнеилимского муниципального округа
Иркутской области»

ФОРМА
АКТ N

проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к
отопительному периоду 20__/20__ гг.

(место составления акта)

(дата составления акта)

Теплоснабжающая организация _____

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", а также приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", проверяет техническую готовность теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 20__/20__ гг.:

(потребитель тепловой энергии в отношении которого проводится проверка
технической готовности теплопотребляющей установки)

Техническая готовность теплопотребляющих установок к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

N п/п	Объект	Адрес объекта

В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду теплоснабжающая организация установила техническую готовность/неготовность к работе в отопительном периоде (ненужное зачеркнуть)

- 1) объект проверки технически готов к отопительному периоду;
- 2) объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных теплоснабжающей организацией;
- 3) объект проверки технически не готов к отопительному периоду.

Приложение к акту проверки готовности N _____ от _____ к отопительному периоду 20__/20__ гг.,

№	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:	Выявленные замечания (Да/Нет)	Примечание	Дата устранения замечаний
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок			
2	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок			
3	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению			
4	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения			
5	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии			
6	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов			

7	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки			
8.1	Наличие и работоспособность приборов учета			
8.2	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии			
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления			
10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки			
11	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией			
12	Плотность оборудования тепловых пунктов			
13	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов			
14	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность			
15	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий			
16	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта			

Подписи сторон с расшифровками:

Теплоснабжающая организация _____

Потребитель _____

Приложение № 3
к Программе «Проведения оценки обеспечения
готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.
теплоснабжающих и теплосетевых организаций,
потребителей тепловой энергии
на территории сельских поселений в границах
Нижеиниимского муниципального округа Иркутской области»

ТРЕБОВАНИЯ к готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций
и предоставления документов, отражающих выполнение требований Правил обеспечения оценки готовности к отопительному сезону, и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному сезону, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024

Обязательное требование		Подтверждающий документ
N п/п		
1	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении";	- обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб; - проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей; - осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии; - обеспечивать качество теплоносителей; - организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии; - обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих им тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции; - обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей; - выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, - иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.
1.1.	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)
1.1.1.		Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил)
1.1.2.		Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)
1.1.3.		Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования (подпункт

	9.3.4 пункта 9 Правил)	
1.1.4.	Утвержденные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)	
1.1.5.	Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)	
1.1.6.	Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)	
1.1.7.	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)	
1.1.8.	Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н <4> (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)	
1.1.9	Копии утвержденных программ противопоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противопоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)	
1.2	Разработанные и утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии
1.2.1	Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)	
1.2.2		
1.3	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для доготовой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)

		химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)
1.4	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета, акты разграничения балансовой принадлежности. Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке. (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)
1.5	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции	Разработанную нормативно-техническую документацию об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)
1.6	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии паспортов водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: - о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. - для оборудования, отработанного установившийся в технической документации организационного срока службы, заключения о проведении технического диагностирования с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; - о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)
1.6.2		Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)
1.6.3		Копии актов и паспортов дымовых труб с результатами наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб (подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)
1.6.4		Акты о проведении испытаний тепловых сетей на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытаний по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)

1.6.5	Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)	
1.6.6	Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)	
1.6.7	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)	
1.6.8	Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)	
1.6.9	Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)	
1.6.10	- Копии договора поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода. - Копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)	
1.6.11	- Перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ; - Результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых работ(подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)	
1.7	Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем (подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил)

1.8	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Порядок (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения
2	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)
3	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта 9 Правил)	План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг. (пункт 3 Правил)

Мэр округа

П.Н. Березовский

ТРЕБОВАНИЯ к готовности потребителей тепловой энергии
и предоставления документов, отражающих выполнение требований Правил обеспечения оценки готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному сезону, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024

N п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ
1	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении):	-обеспечивать эксплуатацию теплоснабжающих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 настоящего Федерального закона; - обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии; -обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; - организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 настоящего Федерального закона.
1.1.	Обеспечивать эксплуатацию теплоснабжающих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении	- Акта промывки теплоснабжающей установки
1.1.1		
1.1.2		- Акт о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя
1.1.3		- Акт проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования
1.1.4		- Организационно-распорядительные документы о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок

1.1.5.		- Акт о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов
1.1.6.		- Утвержденные эксплуатационные и производственные инструкции объектов теплоснабжения
1.1.7.		- Паспорт тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам
1.1.8.		- Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатации, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования
1.1.9.		- Акты или документы, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды
1.2.	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	- Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок
1.2.1.		
1.2.2.		- Акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (приложение 3)
1.3.	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию	- Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии
1.3.1.		
1.3.2.		- Акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.
1.4.	Организовывать коммерческий учет тепловой	- Акт проверки узла учета.

1.4.1.	энергии, теплоносителя	- Акт разграничения балансовой принадлежности.
1.4.2.		- Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.
2.	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда,	- Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура.
2.2.1.		
2.2.2.		- Акт о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы.
2.2.3.		- Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом.
3.	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной.	- Справка об отсутствии замечаний, выданных федеральным государственным надзором в области промышленной безопасности.
3.1.		
3.2.	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду	План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг. (пункт 3 Правил)

Мэр округа

П.Н. Березовский

Оценочный лист
для расчета индекса готовности к отопительному периоду
теплоснабжающих, теплосетевых организаций

N п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия указаний, сроков устранения)
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			$I_{\text{то}} = K_{\text{закон о тепл}} * 0,9 + K_{\text{предп}} * 0,05 + K_{\text{план}} * 0,05$		
1	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,9	K _{закон о тепл}	$K_{\text{закон о тепл}} = K_{\text{функ}} * 0,05 + K_{\text{режим.налад}} * 0,01 + K_{\text{качест}} * 0,01 + K_{\text{коммучет}} * 0,01 + K_{\text{кач.строит}} * 0,25 + K_{\text{надеж}} * 0,65 + K_{\text{резерв}} * 0,01 + K_{\text{порядок}} * 0,01$		
1.1	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 - 9.3.8 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной,	0,05	K _{функ}	$K_{\text{функ}} = K_{\text{шт}} * 0,1 + K_{\text{согл}} * 0,1 + K_{\text{дисп}} * 0,1 +$		

теплоснабжении)		диспетчерской и аварийной служб	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,1	K _{шт}	K _{перечень} * 0,1 + K _{эксп/произв. инстр} * 0,1 + K _{знаний} * 0,1 + K _{обуч} * 0,1 + K _{отв} * 0,1 + K _{охр. труда} * 0,1 + K _{трени} * 0,1		
1.1.1	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)					Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.2	Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. N 808 (далее - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9	Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения		0,1	K _{согл}	K _{согл} = N _{согл} / N _{всего} РСО в системе т/сн		
1.1.2.1		Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения		-	N _{согл}	Фактическое значение		
1.1.2.2		Количество организаций всего в системе теплоснабжения		-	N _{всего} РСО в системе т/сн	Фактическое значение		

	Правил)								
1.1.3	Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями раздела 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <1> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)	Показатель наличия положения о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление	0,1	K _{дисп}	Наличие - 1 Отсутствие - 0				
1.1.4	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования	0,1	K _{перечень}	$K_{\text{перечень}} = K_{\text{перечень ОПО}} * 0,5 + K_{\text{перечень не ОПО}} * 0,5$				
1.1.4.1		Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,5	K _{перечень} ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0				

1.1.4.2	Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)	Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	0,5	К _{перечень} не ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.1.5	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,1	К _{экспл/про} изв.instr	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.1.6	Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом	Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной	0,1	К _{знаний}	$K_{\text{знаний}} = K_{\text{пров зн не ОПО}} * 0,5 + K_{\text{пров зн ОПО}} * 0,5$	

1.6.1.1	
1.6.1.2	

Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 <3> (далее - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пунктом 2.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)	работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей	0,5	К _{проект} зн не опо	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
	Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок	0,5	К _{проект} зн опо	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

1.1.7	
1.1.8	

	предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО					
Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	0,1	K _{обуч}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования,	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при	0,1	K _{отв}	$K_{отв} =$ $K_{отв \text{ неОПО}} * 0,5 +$ $K_{отв \text{ ОПО}} * 0,5$		

[illegible]

					повышенной опасности и оформления нарядов-допусков, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам				
1.1.10		Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок	Показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок	0,1	K _{тренин}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 Правил	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии	0,01	K _{режим. налад} K _{режим. налад} * 0,5 + K _{режим. карт} * 0,5				
1.2.1		Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, температурные графики, гидравлических	Показатель наличия температурных графиков, гидравлических	0,5	K _{тем. граф}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

		гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)	режимов работы системы теплоснабжения					
1.2.2		Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)	Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт	0,5	$K_{\text{режим карт}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.3	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-	Показатель обеспечения качества теплоносителей	0,01	$K_{\text{качест}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)							
1.4	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательством об обеспечении единства измерений (подпункт	Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии реализуемой тепловой энергии	0,01	K _{комм.учет}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

1.5	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	9.3.13 пункта 9 Правил)	Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОПО. (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)	Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта	0,25	К _{кв.строит}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
-----	---	-------------------------	--	--	------	------------------------	-------------------------------	--	--

1.6	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 - 9.3.21, 9.3.123 - 9.3.29, пункта 9 Правил	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	0,65	$K_{надеж}$	$K_{надеж} = K_{освид} * 0,01 +$ $K_{обслед} * 0,05 +$ $K_{дам.туб} * 0,05 +$ $K_{испыт} * 0,01 +$ $K_{гидр} * 0,4 +$ $K_{шурф} * 0,01 +$ $K_{очист.промыв} * 0,4 +$ $K_{электр.сопр} * 0,01 +$ $K_{насос стан} * 0,01 +$ $K_{топл} * 0,03 +$ $K_{матер} * 0,01 +$ $K_{страх} * 0,01$	
1.6.1		Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации	0,01	$K_{освид}$	$K_{освид} =$ $K_{освид не ОПО} * 0,5 +$ $K_{освид ОПО} * 0,5$	
1.6.1.1		Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании и, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройке предохранительных клапанов с выводами о	0,5	$K_{освид не ОПО}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

1.6.1.2	
1.6.2	

исполнительной власти в области промышленной безопасности заключенных экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключенных о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)	показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных технических освидетельствованиях, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	0,5	К _{освид} ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенным перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых	Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенным перечнем документации эксплуатирующей	0,05	К _{обслед}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

1.6.3	
1.6.4	

энергоустановок (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)	организации, в которые занесены результаты текущих осмотров				
Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментом, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб (подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментом, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб	0,05	$K_{\text{дым.труб}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения, $K_{\text{дым.труб}}$ принимается равным 1.	
Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) на максимальной температуре, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через	Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем)	0,01	$K_{\text{испыт}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, $K_{\text{испыт}}$ принимается равным 1.	

				тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)	организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей			
1.6.5			0,4	К _{тигр}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, К _{тигр} принимается равным 1			
1.6.6			0,01	К _{шурф}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном (полупроходном) канале, К _{шурф}			
					Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей			
					Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных в каналах, и при			
					Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)			
					Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил			

технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)	бесканальной прокладке			принимается равным 1	
Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов	0,4	$K_{\text{очист.про}} \cdot 0,4$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов	0,01	$K_{\text{электр.сопр}} \cdot 0,01$	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, $K_{\text{электр.сопр}}$ принимается равным 1	
Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций	0,01	$K_{\text{насос.стан}} \cdot 0,01$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки	Показатель наличия запаса топлива, не менее утвержденных	0,03	$K_{\text{топл}}$	$K_{\text{топл}} = K_{\text{догтопл}} \cdot 0,5 + K_{\text{запас}} \cdot 0,5$	

1.6.7	
1.6.8	
1.6.9	
1.6.10	

	основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377 (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)	нормативов запасов топлива	0,5	$K_{догтопл}$	$K_{догтопл} = 1$, если подтверждено наличие договоров $K_{догтопл} = 0$, если не подтверждено наличие договоров		
1.6.10.1		Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода	0,5	$K_{догтопл}$	$K_{догтопл} = 1$, если подтверждено наличие договоров $K_{догтопл} = 0$, если не подтверждено наличие договоров		
1.6.10.2		Показатель подтверждения наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива	0,5	$K_{запас}$	$K_{запас} = 1$, если $Запас_{факт} \geq Запас_{нормат}$ $K_{запас} = 0$, если $Запас_{факт} < Запас_{нормат}$		
1.6.10.2.1		фактический объем запаса топлива, тыс. т	-	$Запас_{факт}$ _т	фактическое значение		
1.6.10.2.2		утвержденный нормативный объем запаса топлива, тыс. т	-	$Запас_{нормат}$	фактическое значение		
1.6.11	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, перечень запасов материалов,	показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации	0,01	$K_{матер}$	$K_{матер} = \% \text{ наличия запаса мат факт по инвентар} / 100$		
1.6.11.2			-	% наличия запас	Фактическое значение		

	1.6.12	запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н <5> (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)			мат факт по инвентар у		
		В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копии лицензий или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской	Показатель наличия лицензий Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности	0,01	К _{страх}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

		ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)				
1.7	Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной схемой актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 <6>,	Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения	0,01	K _{резерв}	Наличие - 1 Отсутствие - 0

[illegible]

		безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)							
2	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны,	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны,	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	К _{предл}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			Не заполня ется

		внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)							
3	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта 9 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,05	K _{план}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

Приложение № 7
к Программе «Проведения оценки обеспечения
готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.
теплоснабжающих и теплосетевых организаций,
потребителей тепловой энергии
на территории сельских поселений в границах
Нижеиниимского муниципального округа
Иркутской области»

Оценочный лист
для расчета индекса готовности к отопительному периоду
потребителей тепловой энергии

N п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименовани е показателя	Расчет показателей готовности (формула)
					ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ	$I_{\text{потр}} = K_{\text{закон о тепл}} * 0,85 + K_{\text{жил. фонд}} * 0,06 + K_{\text{газ}} * 0,02 + K_{\text{предп}} * 0,05 + K_{\text{план}} * 0,02$
1	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,85	K _{закон о тепл} = K _{безопасн} * 0,8 + K _{режим} * 0,03 + K _{задопж} * 0,15 + K _{учет} * 0,02	
1.1	Обеспечивать эксплуатацию теплоснабжающих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения эксплуатации теплоснабжающих установок в соответствии с требованиями безопасности	0,8	K _{безопасн}	$K_{\text{безопасн}} = K_{\text{промыв}} * 0,31 + K_{\text{гидр}} * 0,31 + K_{\text{арм}} * 0,01 + K_{\text{отв}} * 0,01 + K_{\text{испыт}} * 0,31 + K_{\text{перечень}} * 0,01 +$

теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)					$K_{\text{эксп/произв. инстр}} * 0,01 + K_{\text{на спорт. техн. пункт}} * 0,01 + K_{\text{пт}} * 0,01 + K_{\text{регул. темпер}} * 0,01$
1.1.1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <1> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки	0,31	$K_{\text{промыв}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.1.2	Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутримомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя	0,31	$K_{\text{пидр}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.1.3	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в верхних (воздушники) и нижних точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования	0,01	$K_{\text{арм}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0

		соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)					
1.1.4		Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленных пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	0,01	К _{отв}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.1.5		Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов	0,31	К _{испыт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

	результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)				
1.1.6	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,01	K _{перечень}	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.1.7	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,01	K _{экспл/произв.инст} р	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.1.8	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам	0,01	K _{паспорт.тепл.пункт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.1.9	Выписка из утвержденного штатного	Показатель наличия персонала,	0,01	K _{шт}	Наличие - 1

		расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов			Отсутствие - 0
1.1.1 0		Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды	0,01	$K_{\text{регул.темпер}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.2	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	0,03	$K_{\text{режим}}$	$K_{\text{режим}} = K_{\text{арез}} * 0,5 + K_{\text{тех.готов}} * 0,5$
1.2.1		Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплоснабжающих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	0,5	$K_{\text{арез}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0

	(подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)					
1.2.2	Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	0,5	$K_{\text{тех.готов}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.3	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил	Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию	0,15	$K_{\text{задолж}}$	$K_{\text{задолж}} = K_{\text{договор}}^* 0,05 + K_{\text{свер}} 0,95$
1.3.1		Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности	0,05	$K_{\text{договор}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.3.2	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	0,95	$K_{\text{свер}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

		организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)				
1.4	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя	0,02	$K_{\text{учет}}$	$K_{\text{учет}} = K_{\text{провер.уз.уч}} * 0,5 + K_{\text{провер.кип}} * 0,5$
1.4.1		Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки узла учета	0,5	$K_{\text{провер.уз.уч}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.4.2		Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	0,5	$K_{\text{провер.кип}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0
2	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 N 170 <3> (далее - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда	0,06	$K_{\text{жил.фонд}}$	$K_{\text{жил.фонд}} = K_{\text{контур}} * 0,7 + K_{\text{дезинф}} * 0,3$
2.1		Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания	0,7	$K_{\text{контур}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0
2.2		Акты о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего	0,3	$K_{\text{дезинф}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0

		эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)	водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы			
3	Обеспечить выполнение требований, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил)	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копии акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил)	Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению	0,02	$K_{\text{газ}}$	$K_{\text{газ}} = K_{\text{дым.вент}} + K_{\text{дог.тех.обсл}}$ *
3.1			Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	0,5	$K_{\text{дым.вент}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0
3.2			Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	0,5	$K_{\text{дог.тех.обсл}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0
4	Обеспечить выполнение в установленных сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	$K_{\text{предп}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0

государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленности безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)	исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)			0,02	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	К _{план}	Наличие - 1 Отсутствие - 0
5	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)					

Приложение № 7
к Программе «Проведения оценки обеспечения
готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.
теплоснабжающих и теплосетевых
организаций, потребителей тепловой энергии
на территории сельских поселений в границах
Нижнеилимского муниципального округа
Иркутской области»

ФОРМА
АКТ
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
____/____ гг.

(место составления акта)

" ____ " _____ 20__ г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная _____,
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от " ____ " _____ 20__ г., утвержденной _____,
(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)
с « ____ " _____ 20__ г. по " ____ " _____ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)
Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:
1. _____;
2. _____;
3. _____;
NN _____.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
1.	
2.	
3.	
NN	

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)

Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
_____ на ____ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
_____ на ____ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)
3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
_____ на ____ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя
комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил " ____ " _____ 20__ г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение № 8
к Программе «Проведения оценки обеспечения
готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.
теплоснабжающих и теплосетевых
организаций, потребителей тепловой энергии
на территории сельских поселений в границах
Нижнеилимского муниципального округа
Иркутской области»

ФОРМА
ПАСПОРТ

обеспечения готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан _____
(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения
готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения
готовности к отопительному периоду:

1. _____;
2. _____;
3. _____;

NN _____.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от ____N ____.

(подпись, расшифровка подписи и печать
уполномоченного органа, образовавшего комиссию по
проведению оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду)