



Российская Федерация
Иркутская область
Нижеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.04.2025 № 446
г. Железногорск-Илимский

«Об утверждении Программы
«Проведение оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2025-2026 гг.
теплоснабжающих и теплосетевых организаций,
потребителей тепловой энергии на территории
сельских поселений в границах Нижеилимского
муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами обеспечения оценки готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному сезону, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808, руководствуясь Уставом муниципального образования «Нижеилимский район», администрация Нижеилимского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу «Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025–2026 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории сельских поселений в границах территории Нижеилимского муниципального района» (приложение № 1)

2. Утвердить состав комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025–2026 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории сельских поселений в границах Нижеилимского муниципального района (приложение № 2).

3. Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 15.04.2024 № 463 «Об утверждении Программы «Проведение проверки готовности теплоисточников и тепловых сетей бюджетных учреждений Нижнеилимского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2024–2025 гг.» признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник Думы и администрации Нижнеилимского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нижнеилимский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя мэра – начальника Управления строительства и архитектуры Цвейгарта В.В.

Мэр района



М.С. Романов

Рассылка: в дело; Цвейгарт В.В.; ОЖКХ, ТиС; Департамент образования, Управление по культуре, спорту и делам молодежи, Речушинскому СП, Семигорскому СП, Шестаковскому СП.

Программа
«Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
2025-2026 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей
тепловой энергии на территории сельских поселений в границах
Нижнеилимского муниципального района»

1. Общие положения

Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025–2026 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории сельских поселений в границах Нижнеилимского муниципального района (далее — Программа) осуществляется органами местного самоуправления Нижнеилимского муниципального района.

Подготовка теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории сельских поселений в границах Нижнеилимского муниципального района к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и технических факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории сельских поселений в границах Нижнеилимского муниципального района к отопительному периоду должна обеспечивать:

1.1. нормативную техническую эксплуатацию, соблюдение установленного температурного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий;

1.2. максимальную надежность и экономичность работы теплоисточников и тепловых сетей;

1.3. соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

1.4. рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду достигается:

1.5. выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации;

1.6. разработкой и соблюдением проектно-сметной документации, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания теплоисточников, тепловых сетей, тепловых узлов;

1.7. постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

1.8. четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и

наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

1.9. укомплектованием, подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

1.10. материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты теплоисточников и тепловых сетей, рациональным использованием материальных ресурсов;

1.11. выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Порядок проведения проверки

2.1. Оценка по обеспечению готовности к отопительному сезону проводится комиссией по обеспечению готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии сельских поселений в границах Нижнеилимского муниципального района к отопительному сезону (далее-Комиссия) в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил обеспечения оценки готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному сезону, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808.

2.2. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района.

2.3. Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности, а также посредством письменного уведомления каждую теплоснабжающую и теплосетевую организацию, каждого потребителя тепловой энергии, подлежащие оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения.

2.4. Проверка теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии сельских поселений в границах Нижнеилимского муниципального района к отопительному сезону 2025–2026 гг., подлежащих оценке обеспечения готовности, проводится согласно разработанному Комиссией перечню (приложение № 1 к настоящей Программе).

2.5. Сроки проведения оценки готовности устанавливаются Комиссией в соответствии с графиком проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии сельских поселений в границах Нижнеилимского муниципального района к отопительному сезону 2025–2026 гг. (далее – График), (приложение № 1 к настоящей Программе).

2.6. Сроком начала работы Комиссии считается первая дата, указанная в Графике, в котором указываются:

2.6.1. объекты, подлежащие проверке;

2.6.2. сроки проведения проверки.

2.7. Срок окончания проверки проведения оценки обеспечения готовности устанавливаются Комиссиями и не должны превышать 30 календарных дней с даты начала оценки обеспечения готовности.

2.8. Комиссия осуществляет оценку готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на предмет выполнения требований, изложенных в приложениях № 4 и № 5 к настоящей Программе.

2.9. Комиссия устанавливает уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) в отношении каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии на основании значения индекса готовности.

Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до второго знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах (приложения № 6 и № 7 к настоящей Программе). Уровень готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

В случае, если не предоставлены документы, подтверждающие промывку системы отопления, выполнение наладки режимов теплопотребления и проведение гидравлических испытаний, готовность потребителей тепловой энергии к работе признается неудовлетворительной, акт готовности не выдается.

2.10. В отношении потребителей тепловой энергии расчет индекса готовности и проверка оценочных листов осуществляется теплоснабжающей и теплосетевой организации на основании документов (информации), представленных в комиссию. В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в комиссию и данными теплоснабжающей организации, у потребителей тепловой энергии могут быть запрошены дополнительные документы, предусмотренные Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

2.11. В течение 10 календарных дней с даты предоставления комиссией заполненных оценочных листов потребителей тепловой энергии, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, изложенных в Приложении № 7 настоящей Программы, единая теплоснабжающая организация осуществляет проверку оценочных листов и производит расчет индекса готовности.

2.12. Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении потребителей тепловой энергии направляются не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) единой теплоснабжающей организацией в комиссию для определения уровня готовности потребителей тепловой энергии и оформления результатов оценки обеспечения готовности.

2.13. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки

обеспечения готовности (рекомендуемый образец приведен в приложении N 8 к настоящей Программе).

2.14. К акту прилагаются заполненные оценочные листы на каждую теплоснабжающую и теплосетевую организацию, потребителя тепловой энергии. При наличии у Комиссии замечаний в оценочном листе (приложения № 6 и № 7 к настоящей Программе) указывается срок устранения выявленных замечаний.

2.15. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний Комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний теплоснабжающей и теплосетевой организации, а также от потребителей тепловой энергии, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

2.16. Срок составления акта определяется председателем Комиссии, но не позднее:

- **10 сентября** – для потребителей тепловой энергии, управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами;

- **25 октября** - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей;

- **15 ноября** - для муниципальных образований.

2.17. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) (рекомендуемый образец приведен в приложении N 9 настоящей Программе) выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях:

- уровень готовности - "Готов";

- уровень готовности - "Готов с условиями", если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 2.15. настоящего Порядка.

2.18. Сроки выдачи паспортов определяются председателем Комиссии, но не позднее:

- **15 сентября** - потребителям тепловой энергии, управляющим организациям, а также товариществам собственников жилья, жилищным кооперативов, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами;

- **1 ноября** - теплоснабжающим и теплосетевым организациям и владельцам тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями,

- **20 ноября** - муниципальным образованиям.

2.19. Информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" **в срок до 1 декабря**.

2.20. Теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии не получившие паспорт до даты, установленной пунктом 2.18. настоящего Порядка, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

2.21. В случае не устранения замечаний теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, указанных в акте, настоящей Программы, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, исполнения наказаний (их подразделениями).

В случае не устранения замечаний потребителями тепловой энергии, указанных в акте, настоящей Программы, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные, органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.

3. Порядок взаимодействия Комиссии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии.

3.1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации, потребители тепловой энергии представляют в Комиссию документы о выполнении требований о готовности объектов согласно приложениям № 4 и № 5 к настоящей Программе.

3.2. Комиссия устанавливает уровень готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии в оценочных листах.

3.3. Индекс готовности потребителей тепловой энергии рассчитывается единой теплоснабжающей организацией в соответствии с оценочными листами потребителей тепла, изложенными в приложении № 7 к настоящей Программе.

3.4. Теплоснабжающие и теплосетевые организации осуществляют допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствуют при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывки систем теплоснабжения теплофикационной водой и при необходимости проводят осмотр объектов проверки. Подписывают акт проверки технической готовности теплоснабжающей установки к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении № 3 к настоящей Программе).

3.5. Комиссия после проведения процедуры согласования с теплоснабжающей и теплосетевой организацией оформляет акт оценки готовности к отопительному периоду 2025–2026 гг. потребителей тепловой энергии.

3.6. По результатам оценки, зафиксированной в акте оценки готовности к отопительному периоду 2025–2026 гг. Комиссия оформляет паспорт готовности к отопительному сезону в установленные пунктом 2.17 настоящего Порядка сроки.

3.7. В случае наличия замечаний Комиссия выдает акт с замечаниями, указанными в оценочном листе, на исполнение и проводит повторную проверку.

Мэр района



М.С. Романов

Состав комиссии
по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.
теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории сельских
поселений в границах Нижнеилимского муниципального района

Председатель комиссии:

Цвейгарт Виктор Викторович – Первый заместитель мэра – начальник Управления строительства и архитектуры администрации Нижнеилимского муниципального района.

Члены комиссии:

Савицкая Лариса Владимировна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнеилимского муниципального района;

Сулова Наталья Юрьевна – заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнеилимского муниципального района;

Носова Татьяна Игоревна – главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнеилимского муниципального района;

Тимошкина Наталья Константиновна – ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнеилимского муниципального района;

Государственный инспектор Енисейского управления по техническому, технологическому и атомному надзору (по согласованию).

Состав комиссии
по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.
потребителей тепловой энергии на территории сельских поселений в
границах Нижнеилимского муниципального района

Председатель комиссии:

Цвейгарт Виктор Викторович – Первый заместитель мэра – начальник Управления строительства и архитектуры администрации Нижнеилимского муниципального района.

Члены комиссии:

Савицкая Лариса Владимировна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнеилимского муниципального района;

Сулова Наталья Юрьевна – заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнеилимского муниципального района;

Носова Татьяна Игоревна – главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнеилимского муниципального района;

Тимошкина Наталья Константиновна – ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнеилимского муниципального района;

Представитель теплоснабжающей и теплосетевой организации (по согласованию);

Представитель службы государственного и строительного надзора (по согласованию).

Мэр района

М.С. Романов

Приложение № 1
к Программе «Проведение оценки обеспечения
готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.
теплоснабжающих и теплосетевых
организаций, потребителей тепловой энергии
на территории сельских поселений в границах
Нижнеилимского муниципального района»

ПЕРЕЧЕНЬ
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой
энергии сельских поселений в границах
Нижнеилимского муниципального района 2025 – 2026 гг.

№ п/п	Наименование предприятий, организаций и учреждений
Теплоснабжающая организация	
1	МУП «Теплоснабжение, водоснабжение и канализации»
2.	МУП «УК Коммунальные услуги»
3.	ООО «Транснефть – Восток»
4.	ООО «Теплосервис»
Потребители тепловой энергии	
1.	МОУ «Речушинская СОШ»
2.	МДОУ детский сад «Василёк», п. Речушка
3.	Администрация Речушинского сельского поселения
4.	МКУК «КДЦ» «Каскад» Речушинского СП
5.	МОУ «Семигорская СОШ»
6.	МОУ «Хребтовская СОШ»
7.	МОУ «Видимская СОШ»
8.	МДОУ Детский сад «Ёлочка» п. Видим
Многоквартирные дома	
1	МКД, п. Шестаково, ул. Транспортная, дом 32
2	МКД, п. Шестаково, ул. Транспортная, дом 34
3	МКД, п. Шестаково, ул. Транспортная, дом 36
4	МКД, п. Речушка, ул. Советская, д. 19 а
5	МКД, п. Речушка, ул. Пионерская, дом 7
6	МКД, п. Речушка, ул. Пионерская, дом 13
7	МКД, п. Семигорск, ул. Энергетиков № 1

Мэр района



М.С. Романов

Приложение № 2
к Программе «Проведения оценки
готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.
теплоснабжающих и теплосетевых
организаций, потребителей тепловой энергии
на территории сельских поселений в границах
Нижнеилимского муниципального района

ГРАФИК
проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций,
потребителей тепловой энергии сельских поселений в границах
Нижнеилимского муниципального района 2025 – 2026 гг.

№ п/п	Наименование предприятий, организаций и учреждений	Дата проведения проверок
Теплоснабжающая организация		
1	ООО «Теплосервис»	15.09.2025
2	МУП «Теплоснабжение, водоснабжение и канализации»	14.09.2025
3	МУП «УК Коммунальные услуги»	14.09.2025
4	ООО "Транснефть - Восток"	15.09.2025
Потребители тепловой энергии		
1	МОУ «Речушинская СОШ»	22.07.2025
2	МДОУ детский сад «Василёк», п. Речушка	22.07.2025
3	Администрация Речушинского сельского поселения	22.07.2025
5	МКУК «КДЦ» «Каскад» Речушинского СП	22.07.2025
6	МОУ «Семигорская СОШ»	23.07.2025
7	МОУ «Хребтовская СОШ»	23.07.2025
9	МОУ «Видимская СОШ»	22.07.2025
10	МДОУ Детский сад «Ёлочка» п. Видим	22.07.2025
Многоквартирные дома		
11	МКД, п. Шестаково, ул. Транспортная, дом 32	21.07.2025
12	МКД, п. Шестаково, ул. Транспортная, дом 34	21.07.2025
13	МКД, п. Шестаково, ул. Транспортная, дом 36	21.07.2025
14	МКД, п. Речушка, ул. Советская, д. 19 а	22.07.2025
15	МКД, п. Речушка, ул. Пионерская, дом 7	22.07.2025
16	МКД, п. Речушка, ул. Пионерская, дом 13	22.07.2025
17	МКД, п. Семигорск, ул. Энергетиков № 1	23.07.2025

Мэр района


М.С. Романов

Приложение № 3
к Программе «Проведения оценки обеспечения
готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.
теплоснабжающих и теплосетевых
организаций, потребителей тепловой энергии
на территории сельских поселений в границах
Нижеилимского муниципального района»

АКТ N
проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к
отопительному периоду 20__/20__ гг.

(место составления акта)

(дата составления акта)

Теплоснабжающая организация _____

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", а также приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", проверяет техническую готовность теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 20__/20__ гг.:

(потребитель тепловой энергии в отношении которого проводится проверка
технической готовности теплопотребляющей установки)

Техническая готовность теплопотребляющих установок к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

№ п/п	Объект	Адрес объекта

В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду теплоснабжающая организация установила техническую готовность/неготовность к работе в отопительном периоде (ненужное зачеркнуть)

- 1) объект проверки технически готов к отопительному периоду;
- 2) объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных теплоснабжающей организацией;
- 3) объект проверки технически не готов к отопительному периоду.

Приложение к акту проверки готовности N _____ от _____ к отопительному периоду 20__/20__ гг.,

являющееся его неотъемлемой частью на _____ листах

Участники комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" " 20 г. _____

(потребитель тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение
к акту технической готовности
теплопотребляющей энергоустановки объекта
к отопительному периоду 20__/20__ гг.
от _____ N _____

N	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:	Выявленные замечания (Да/Нет)	Примечание	Дата устранения замечаний
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок			
2	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок			
3	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению			
4	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения			
5	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии			
6	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов			
7	Состояние трубопроводов, арматуры и			

	тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки			
8.1	Наличие и работоспособность приборов учета			
8.2	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии			
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления			
10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки			
11	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией			
12	Плотность оборудования тепловых пунктов			
13	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов			
14	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность			
15	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий			
16	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта			

Подписи сторон с расшифровками:

Теплоснабжающая организация _____

Потребитель _____

ТРЕБОВАНИЯ к готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций
и предоставления документов, отражающих выполнение Правил обеспечения оценки готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному сезону,
утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024

N п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ
1	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении":	- обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб; - проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей; - осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии; - обеспечивать качество теплоносителей; - организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии; - обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих им тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции; - обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей; - выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, - иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.
1.1.	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)
1.1.1.		Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил)
1.1.2.		Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)
1.1.3.		Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования (подпункт

	9.3.4 пункта 9 Правил)	
1.1.4.	Утвержденные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)	
1.1.5.	Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)	
1.1.6.	Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)	
1.1.7.	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленных пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)	
1.1.8.	Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н <4> (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)	
1.1.9	Копии утвержденных программ противопоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противопоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)	
1.2	Разработанные и утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии
1.2.1		
1.2.2	Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)	
1.3	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)

		химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)
1.4	Организовывать коммерческий учет приобращаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета, акты разграничения балансовой принадлежности. Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке. (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)
1.5	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции	Разработанную нормативно-техническую документацию об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)
1.6	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии паспортов водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: - о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. - для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, заключения о проведении технического диагностирования с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; - о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)
1.6.2		Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)
1.6.3		Копии актов и паспортов дымовых труб с результатами наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб (подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)
1.6.4		Акты о проведении испытаний тепловых сетей на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)

1.6.5	Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)
1.6.6	Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)
1.6.7	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)
1.6.8	Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)
1.6.9	Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)
1.6.10	- Копии договора поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода. - Копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)
1.6.11	- Перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ; - Результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых работ (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)
1.7	Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)

1.8	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Порядок (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения
2	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)
3	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта 9 Правил)	План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг. (пункт 3 Правил)

Мэр района



М.С. Романов

ТРЕБОВАНИЯ к готовности потребителей тепловой энергии
*и предоставления документов, отражающих выполнение требований Правил обеспечения оценки готовности к отопительному сезону,
проведения оценки обеспечения готовности к отопительному сезону,
утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024*

N п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ
1	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении):	-обеспечивать эксплуатацию теплоснабжающих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 настоящего Федерального закона; - обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии; -обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; - организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 настоящего Федерального закона.
1.1.	Обеспечивать эксплуатацию теплоснабжающих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении	- Акта промывки теплоснабжающей установки
1.1.1		
1.1.2		- Акт о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя
1.1.3		- Акт проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования
1.1.4		- Организационно-распорядительные документы о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок

1.1.5.		- Акт о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов
1.1.6.		- Утвержденные эксплуатационные и производственные инструкции объектов теплоснабжения
1.1.7.		- Паспорт тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам
1.1.8.		- Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатации, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования
1.1.9.		- Акты или документы, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды
1.2.	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	- Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок
1.2.1.		- Акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (приложение 3)
1.2.2.		- Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии
1.3.	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию	- Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.
1.3.1.		
1.3.2.		
1.4.	Организовывать коммерческий учет тепловой	- Акт проверки узла учета.

1.4.1.	энергии, теплоносителя	- Акт разграничения балансовой принадлежности.
1.4.2.		- Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.
2.	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда,	- Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура.
2.2.1.		
2.2.2.		- Акт о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы.
2.2.3.		- Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом.
3.	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной.	- Справка об отсутствии замечаний, выданных федеральным государственным надзором в области промышленной безопасности.
3.1.		
3.2.	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду	План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг. (пункт 3 Правил)

Мэр района

М.С. Романов



Приложение № 6
к Программе «Проведения оценки обеспечения
готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.
теплоснабжающих и теплосетевых организаций,
потребителей тепловой энергии
на территории сельских поселений в границах
Нижнеилимского муниципального района»

Оценочный лист
для расчета индекса готовности к отопительному периоду
теплоснабжающих, теплосетевых организаций

N п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия указаний сроков устранения)
					ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			
1	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,9	K _{закон о тепл}	$I_{гто} = K_{закон о тепл} * 0,9 + K_{предп} * 0,05 + K_{план} * 0,05$ $K_{закон о тепл} = K_{функ} * 0,05 + K_{режим.налад} * 0,01 + K_{качест} * 0,01 + K_{коммучет} * 0,01 + K_{кач.строит} * 0,25 + K_{надеж} * 0,65 + K_{резерв} * 0,01 + K_{порядок} * 0,01$		
1.1	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 - 9.3.8 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной,	0,05	K _{функц}	$K_{функц} = K_{птг} * 0,1 + K_{согл} * 0,1 + K_{дисп} * 0,1 +$		

	теплоснабжений)		диспетчерской и аварийной служб				$K_{перечень} * 0,1 + K_{эксп./произв. инстр} * 0,1 + K_{знаний} * 0,1 + K_{обуч} * 0,1 + K_{отв} * 0,1 + K_{охран. труда} * 0,1 + K_{тренин} * 0,1$		
1.1.1	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатации, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,1	$K_{шт}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0				
1.1.2	Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. N 808 (далее - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9	Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения	0,1	$K_{согл}$	$K_{согл} = N_{согл} / N_{всего}$ PCO в системе т/сч				
1.1.2.1	теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. N 808 (далее - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9	Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения	-	$N_{согл}$	Фактическое значение				
1.1.2.2		Количество организаций всего в системе теплоснабжения	-	$N_{всего}$ PCO в системе т/сч	Фактическое значение				

1.1.3	Правил)	Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ назначения ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями раздела 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <I> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)	Показатель наличия положения о диспетчерской службе или распорядительный документ назначения ответственного за диспетчерское управление	0,1		$K_{\text{дисп}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
	1.1.4	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования	0,1		$K_{\text{перечень}}$	$K_{\text{перечень}} = K_{\text{перечень ОПО}} * 0,5 + K_{\text{перечень не ОПО}} * 0,5$		
	1.1.4.1		Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,5		$K_{\text{перечень ОПО}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.1.4.2	Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)	Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	0,5	К _{перечень не ОПО}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.5	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,1	К _{экспл/про изв.инстр}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.6	Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом	Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной	0,1	К _{знаний}	$K_{\text{знаний}} = K_{\text{проп зн не ОПО}} * 0,5 + K_{\text{проп зн ОПО}} * 0,5$		

1.6.1.1	Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 <3> (далее - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пункт 2.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)	работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей	0,5	К _{проект} зн ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.6.1.2		Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей,	0,5	К _{проект} зн ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.1.7	
1.1.8	

предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО	0,1	К _{обуч}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)	0,1	К _{отв}	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	К _{отв} = К _{отв} неОПО * 0,5 + К _{отв} ОПО * 0,5	
Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования,	0,1	К _{отв}	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при		

1.1.8.1	работавшего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)	эксплуатации оборудования на ОПО	0,5	К _{отв} неОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.1.8.2		Показатель наличия организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО	0,5	К _{отв} ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.1.9	Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный	Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ	0,1	К _{охр.труда}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

	перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н <4> (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)	повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам					
1.1.10	Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противопоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)	Показатель наличия программ противопоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе тренировок противопоаварийных тренировок	0,1	K _{трен}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии	0,01	K _{режим.налад}	K _{режим.налад} = K _{темп.граф} * 0,5 + K _{режим.карт} * 0,5		
1.2.1	Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики,	Показатель наличия температурных графиков, гидравлических	0,5	K _{темп.граф}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)	режимов работы системы теплоснабжения	0,5	$K_{\text{режим карт}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.2.2		Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)	Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт	0,01	$K_{\text{качест}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.3	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для доготововой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-	Показатель обеспечения качества теплоносителей						

[illegible]

1.5	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	9.3.13 пункта 9 Правил)	Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОПО. (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)	Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта	0,25	К _{кач,строи} _т	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
-----	---	-------------------------	---	--	------	-------------------------------------	-------------------------------	--	--

1.6	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 - 9.3.21, 9.3.123 - 9.3.29, пункта 9 Правил	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	0,65	$K_{надеж}$	$K_{надеж} = K_{освид} * 0,01 +$ $K_{обслед} * 0,05 +$ $K_{дам.труб} * 0,05 +$ $K_{испыт} * 0,01 +$ $K_{гидр} * 0,4 +$ $K_{шурф} * 0,01 +$ $K_{очист.промыв} * 0,4 +$ $K_{электр.сопр} * 0,01 +$ $K_{насос стан} * 0,01 +$ $K_{топл} * 0,03 +$ $K_{матер} * 0,01 +$ $K_{страх} * 0,01$		
1.6.1		Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации	0,01	$K_{освид}$	$K_{освид} =$ $K_{освид не ОПО} * 0,5 +$ $K_{освид ОПО} * 0,5$		
1.6.1.1			Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании и, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, наладке предохранительных клапанов с выводами о	0,5	$K_{освид не ОПО}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.6.1.2	
1.6.2	

исполнительной власти в области промышленной безопасности заключенных экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключенных о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных технических освидетельствованиях, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	0,5	K _{освид} ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых	Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей	0,05	K _{обслед}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

энергоустановок (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)	организации, в которые занесены результаты текущих осмотров									
Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб (подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб	0,05	К _{дым.труб}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения, К _{дым.труб} принимается равным 1.						
Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) на организацию) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через	Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) на организацию)	0,01	К _{испыт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, К _{испыт} принимается равным 1.						

1.6.3	
1.6.4	

тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)	организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей				
Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	0,4	$K_{гидр}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, $K_{гидр}$ принимается равным 1	
Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при	0,01	$K_{турф}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном (полупроходном) канале, $K_{турф}$	

1.6.5	
1.6.6	

	1.6.7	1.6.8	1.6.9	1.6.10
--	-------	-------	-------	--------

1.6.10.1	основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377 (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)	нормативов запасов топлива	0,5	$K_{догтопл}$	$K_{догтопл} = 1$, если подтверждено наличие договоров $K_{догтопл} = 0$, если не подтверждено наличие договоров		
1.6.10.2	основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода	Показатель подтверждения наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива	0,5	$K_{запас}$	$K_{запас} = 1$, если $Запас_{факт} \geq Запас_{нормат}$ $K_{запас} = 0$, если $Запас_{факт} < Запас_{нормат}$		
1.6.10.2.1	основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода	фактический объем запаса топлива, тыс. т	-	$Запас_{факт}$	фактическое значение		
1.6.10.2.2	основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода	утвержденный нормативный объем запаса топлива, тыс. т	-	$Запас_{нормат}$	фактическое значение		
1.6.11	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, перечень запасов материалов,	показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации	0,01	$K_{матер}$	$K_{матер} = \% \text{ наличия запас мат факт по инвентар} / 100$		
1.6.11.2	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, перечень запасов материалов,	% наличия запас	-	% наличия запас	Фактическое значение		

1.6.12	запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н <5> (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)			мат факт по инвентар			
	В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской	Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности	0,01	K _{страх}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

[illegible]

[illegible]

		безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работ в отопительный период	0,05	К _{сред}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			Не заполня ется
2	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работ в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работ в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)							

[illegible]

Приложение № 7
к Программе «Проведения оценки обеспечения
готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.
теплоснабжающих и теплосетевых организаций,
потребителей тепловой энергии
на территории сельских поселений в границах
Нижнеилимского муниципального района»

Оценочный лист
для расчета индекса готовности к отопительному периоду
потребителей тепловой энергии

N п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименовани е показателя	Расчет показателей готовности (формула)
				ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ		$I_{\text{потр}} = K_{\text{закон о тепл}} * 0,85 + K_{\text{жил. фонд}} * 0,06 + K_{\text{газ}} * 0,02 + K_{\text{предп}} * 0,05 + K_{\text{план}} * 0,02$
1	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,85	$K_{\text{закон о тепл}}$	$K_{\text{закон о тепл}} = K_{\text{безопасн}} * 0,8 + K_{\text{режим}} * 0,03 + K_{\text{заполж}} * 0,15 + K_{\text{учет}} * 0,02$
1.1	Обеспечивать эксплуатацию теплоснабжающих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения эксплуатации теплоснабжающих установок в соответствии с требованиями безопасности	0,8	$K_{\text{безопасн}}$	$K_{\text{безопасн}} = K_{\text{промысл}} * 0,31 + K_{\text{нагр}} * 0,31 + K_{\text{арм}} * 0,01 + K_{\text{отв}} * 0,01 + K_{\text{испыт}} * 0,31 + K_{\text{перечень}} * 0,01 + K_{\text{экспл/произв. инстр}} *$

	статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)					0,01 + K _{па. спорт. тепл. пункт} * 0,01 + K _{птг} * 0,01 + K _{регул. темпер} * 0,01
1.1.1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <1> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки	0,31	K _{промыв}		Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.1.2	Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя	0,31	K _{гидр}		Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.1.3	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями,	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования	0,01	K _{арм}		Наличие - 1 Отсутствие - 0

	наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)					
1.1.4	Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленных пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	0,01	K _{отв}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.1.5	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов	0,31	K _{испыт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

	паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)					
1.1.6	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,01	К _{перечень}		Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.1.7	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,01	К _{экспл/произв.инст} р		Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.1.8	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам	0,01	К _{паспорт.тепл.пункт} т		Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.1.9	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции	0,01	К _{шт}		Наличие - 1 Отсутствие - 0

1.1.1 0	персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,01	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.2	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	0,03	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	$K_{\text{режим}} = K_{\text{врез}} * 0,5 + K_{\text{тех.готов}} * 0,5$
1.2.1	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов осмотра объектов теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	0,5	Показатель наличия актов осмотра объектов теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	Наличие - 1 Отсутствие - 0

1.2.2		Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	0,5	$K_{\text{тех.готов}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.3	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил	0,15	$K_{\text{задолж}}$	$K_{\text{задолж}} = K_{\text{договор}}^* 0,05 + K_{\text{свер}} 0,95$
1.3.1		Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)	0,05	$K_{\text{договор}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.3.2		Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	0,95	$K_{\text{свер}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0

1.4	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьями 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	(подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя	0,02	K _{учет}	$K_{\text{учет}} = K_{\text{провер.уз.уч}} * 0,5 + K_{\text{провер.кит}} * 0,5$
1.4.1		Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки узла учета	0,5	K _{провер.уз.уч}	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.4.2		Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	0,5	K _{провер.кит}	Наличие - 1 Отсутствие - 0
2	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 N 170 <3> (далее - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда	0,06	K _{жил.фонд}	$K_{\text{жил.фонд}} = K_{\text{контур}} * 0,7 + K_{\text{дезинф}} * 0,3$
2.1		Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания	0,7	K _{контур}	Наличие - 1 Отсутствие - 0
2.2		Акты о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды	0,3	K _{дезинф}	Наличие - 1 Отсутствие - 0

		1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)	из системы			
3	Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил)	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил)	Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению	0,02	$K_{\text{газ}} = K_{\text{дым.вент}} + K_{\text{догов.тех.обсл}}$ 0,5	
3.1			Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	0,5	$K_{\text{дым.вент}}$ Наличие - 1 Отсутствие - 0	
3.2			Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	0,5	$K_{\text{догов.тех.обсл}}$ Наличие - 1 Отсутствие - 0	
4	Обеспечить выполнение в установленных сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного энергетического надзора в области промышленности безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности,	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	$K_{\text{предп}}$ Наличие - 1 Отсутствие - 0	

	государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым статьи 4.1 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)	государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)				
5	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,02	K _{план}	Наличие - 1 Отсутствие - 0

Приложение № 8
к Программе «Проведения оценки обеспечения
готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.
теплоснабжающих и теплосетевых
организаций, потребителей тепловой энергии
на территории сельских поселений в границах
Нижеилимского муниципального района»

АКТ
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
___/___ гг.

(место составления акта)

"___" _____ 20__ г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная _____,
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от "___"
_____ 20__ г., утвержденной _____,
(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного
органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)
с «___" _____ 20__ г. по "___" _____ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-
ФЗ "О теплоснабжении" провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)
Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов
оценки обеспечения готовности:

1. _____;
2. _____;
3. _____;
- NN _____.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
1.	
2.	
3.	
NN	

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)

Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
_____ на ___ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)
2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
_____ на ___ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
_____ на ____ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя
комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил " ____ " _____ 20__ г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого
проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение № 9
к Программе «Проведения оценки обеспечения
готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.
теплоснабжающих и теплосетевых
организаций, потребителей тепловой энергии
на территории сельских поселений в границах
Нижнеилимского муниципального района»

ПАСПОРТ

обеспечения готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан _____
(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения
готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения
готовности к отопительному периоду:

1. _____;
2. _____;
3. _____;

NN _____.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от ____N ____.

(подпись, расшифровка подписи и печать
уполномоченного органа, образовавшего комиссию по
проведению оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду)